

WIELKOPOLSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

Telefony:

- | | | |
|---|--|--|
| - informacja o numerach wewnętrznych | 61 854-48-00 | |
| - WPWIS | 61 852-99-18 | ul. Noskowskiego 23 |
| - e-mail WSSE w Poznaniu | sekretariat@wssepoznan.pl | 61-705 Poznań |
| - Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego | 61 227-60-07 | www.wsse-poznan.pl |
| - tel/fax | 61 227-60-04 | |
| - e-mail | nadzor.zapobiegawczy@wssepoznan.pl | |

DN-NS.9012.554.2016

Poznań, ^{oryginał/kopia} 20 04 2016

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ul. Kleczewska 15
62-561 Ślesin

Dotyczy: wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu w zakresie higieny radiacyjnej dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie linii 110 kV „Pakość – Pątnów” – „Janikowo – Pątnów”.

OPINIA SANITARNA

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy w Ślesinie nr ZKŚ.6220.4.2016 z dnia 04.04.2016r. stwierdza, że dla planowanej inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenie raportu.

UZASADNIENIE:

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin wystąpił z wnioskiem nr ZKŚ.6220.4.2016 z dnia 04.04.2016r. w sprawie wydania opinii dot. potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie linii 110 kV „Pakość – Pątnów” – „Janikowo – Pątnów”, załączając między innymi kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu, załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania, mapy zasadnicze. Dodatkowo wniosek został uzupełniony przez Panią Martę Czerniec, współautora karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Zgodnie z informacją zawartą w karcie informacyjnej zakres przebudowy obejmuje odcinek od słupa nr 162 do słupa nr 176C. „Pomiędzy słupami 167 i 168 linia zbliży się do budynku gospodarczego nieprzeznaczonego na stały pobyt ludzi, ...” oraz, że „W przeszłości pomiędzy słupami 174 a 175 linia 110 kV w swoim przebiegu skrzyżuje drogę gminną oraz budynek mieszkalny”. Dla przedmiotowej linii wyznaczono również szerokość pasa technologicznego, który będzie wynosił 18 m (po 9 m od osi linii w obie strony).

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny po przeanalizowaniu akt sprawy stwierdza, że nie powinny zostać przekroczone dopuszczalne wartości natężenia pola elektromagnetycznego zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzenia dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003r. Nr 192, poz. 1883).

Wobec powyższego tutejszy organ uznał, że dla planowanej inwestycji nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenie raportu.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Otrzymują:

1. Adresat.

Do wiadomości:

1. PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.
ul. 600 Lecia 9, 62-540 Kleczew,
2. Urząd Gminy w Skulsku
ul. Targowa 2, 62-560 Skulsk,
3. Strony postępowania poprzez ogłoszenie
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016r., poz. 23),
4. PSSE – Konin,
5. WSSE – DN-HR Konin,
6. a/a.

Z.G.

Łoścapca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego

Inspektora Sanitarnego

dr Jadwiga Kuczma-Napierała
Specjalista epidemiolog