



### Parametry doborowe klimakonwektorów

OZNACZENIE	MONTAŻ	WYDATEK POWIETRZA	MOC CHŁODNICZA	SPADEK CIŚ. chłodzenie	TEMP. NAW. chłodzenie	MOC GRZEWCZA	SPADEK CIŚ. grzanie	TEMP. NAW. grzanie	CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	POBÓR MOCY elektrycznej
[5]	kasetowy	822 m3/h	3600 W	22 kPa	16,4 °C	2790 W	4 kPa	31,1 °C	39,0 dB(A)	89 W

UWAGA!  
Klimakonwektory dobrane na parametry: grzanie 50/40°C i chłodzenie 10/15°C  
Projektowane moce uzyskiwane na środkowym biegu wentylatora

### Parametry doborowe klimatyzatorów (jedn. wewnętrznych)

NR POM.	TYP WYMIARY	WYDATEK POWIETRZA	MOC CHŁODNICZA	TEMP. NAW. chłodzenie	MOC GRZEWCZA	TEMP. NAW. grzanie	CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	POBÓR MOCY elektrycznej
3.04	kasetowy 575x575x260 mm	8,5/7,0/6,5 m3/min	1,7 kW	20,6 °C	1,9 kW	25,5 °C	31,5/28,0/25,5 dBA	43 W (chl). 36 W (grz.)
3.05	kasetowy 575x575x260 mm	11,5/9,5/8,0 m3/min	4,5 kW	11,7 °C	5,0 kW	30,9 °C	37,0/32,0/28,0 dBA	59 W (chl). 53 W (grz.)
3.06 3.07 3.08 3.09 3.11 (x4)	kasetowy 575x575x260 mm	10,0/8,5/7,0 m3/min	3,6 kW	14,2 °C	4,0 kW	29,8 °C	33,5/30,0/26,0 dBA	45 W (chl). 38 W (grz.)
3.03	kasetowy 575x575x260 mm	8,7/7,5/6,5 m3/min	2,2 kW	16,1 °C	2,5 kW	27,2 °C	32,0/29,5/25,5 dBA	43 W (chl). 36 W (grz.)

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA PRACOWNIA PROJEKTOWA 62-510 Konin, ul. Górnicza 12/2 tel. 63 243-81-12 email bob@kn.home.pl			
Obiekt:	Budynek Urzędu Miasta i Gminy Ślesin	Data:	kwiecień 2016 r
Adres:	62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15 nr ewid. działki 533/1, 533/2, 532	Skala:	1:100
Instalacja klimatyzacji Rzut II piętra		Projekt budowlany	nr rys. <b>S-17</b>
Projektował:	mgr inż. Marcin Straszewski	upr. nr LOD/0618/POOS/06 w specjalności instalacyjnej	
Sprawdził:	mgr inż. Radosław Dziubczyński	upr. WKP/0359/PWOS/09 w specjalności instalacyjnej	
Opracował:	mgr inż. Marcin Straszewski	upr. nr LOD/0618/POOS/06 w specjalności instalacyjnej	