



Parter budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Żwirki i Wigury 55 w Ślesinie objęty zmianą sposobu użytkowania ze szkoły na przedszkole.

Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Żwirki i Wigury 55 w Ślesinie.	
inwestor : Gmina Ślesin ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin	umowa nr :
obiekt : Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dz. nr ewid. 1021/2 obręb 0001 Ślesin.	faza opracowania :
temat rysunku : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI	numer rys. : PZ1
projektant : mgr inż. Marian Lis upr. nr UAN/85/8346/II/25/87 w spec. architektonicznej	skala : 1:500
inż. Henryk Szymański, upr. budowlane nr: upr. GAN 209/8346/II/28/81, GAN 219/8346/II/28/81 w spec. architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej	data opracowania : VI. 2020

Niniejszy projekt budowlany został zatwierdzony w decyzji

Nr 813
21.06.2020

Załącznik Nr 1/2

Zatwierdzam projekt budowlany

Andrzej Łabuda
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

Rzecznik ds. spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
inż. Feliks Grzelka Nr upr. 131/93

30.06.2020
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
STWIERDZAM z uwagami:

zapewnić hydrant ręczny wodociągami do 75m od strefy pożarowej przedziału

Za zgodności z
oryginałem

Inż. Henryk Szymański
upr. do kier. nadzor. i proj.
w spec. arch. i konstr. bud.
GA-N 209/8346/II/28/81
GA-N 219/8346/II/29/81

Zgodzono pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)

Data 30.06.2020
L.p. opinii 53/2020
mgr inż. Katarzyna Łabuda
Rzecznik ds. sanitarno-higienicznych
Nr upraw. 14.11/93
w zakresie - bez ograniczeń
62-502 Koniń, ul. Wiosłarska 19
tel. (63) 240 30 06, 605 695 540