

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
w Poznaniu**

WOO-II.4240.379.2011.AK

**OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU**

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania o wydaniu postanowienia z dnia 5.09.2011 r. znak: WOO-II.4240.379.2011.AK, którego treść podaję poniżej:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, a także ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z 15.07.2011 r., nr: ZKŚ 6220.5.2011

wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przykanalikami dla miejscowości: Piotrkowice, Niedźwiady, Julia, Kępa i Wygoda, gmina Ślesin, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Inwestor:
Gmina Ślesin
ul. Kleczewska 15
62-561 Ślesin

UZASADNIENIE

W dniu 22.07.2011 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynął wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z 15.07.2011 r., nr: ZKŚ 6220.5.2011 w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), dla których ocena oddziaływania na środowisko może być wymagana.

Uwzględniając uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter zmian związanych z realizacją przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z ich realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko należy uznać, że inwestycja nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania.

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę kolektorów sanitarnych wykonanych z rur PVC o średnicy $\varnothing$ 200 mm i łącznej długości ok. 20,34 km, kolektorów odgałęzień bocznych PVC o średnicy $\varnothing$ 160 mm i łącznej długości ok. 17,90 km, rurociągów tłocznych z rur PE TS o średnicy $\varnothing$ 63 – 110 mm i łącznej długości ok. 10,16 km, 29 przepompowni sieciowych oraz 6 tworzywowych przepompowni przydomowych.

Wykopy pod kolektory przewidziano do wykonania sposobem mechanicznym i ręcznym, w szalunkach stalowych o ścianach pionowych. Szerokość wykopów dostosowana zostanie do wielkości przewodów i instalowanych elementów uzbrojenia sieci, a ich głębokość nie przekroczy 3,5 m p.p.t. W miejscach, gdzie zajdzie konieczność wykonania robót ziemnych poniżej poziomu wody gruntowej, wykopy zostaną odwodnione. Przewidywane w projekcie technicznym odwodnienie wykopów, zgodnie z dokumentacją geotechniczną, odbywać się będzie okresowo, w zależności od wahań stanu wód gruntowych. Odpompowana przy pomocy igłofiltrów woda będzie odprowadzana przy pomocy rurociągów tymczasowych do istniejących rowów melioracyjnych. Próby szczelności sieci wykonywane będą odcinkami (pomiędzy studniami rewizyjnymi), po ułożeniu całości sieci, w związku z czym woda wykorzystana do tego celu odprowadzona zostanie siecią kanalizacyjną do istniejącej oczyszczalni ścieków.

Sieć zostanie wykonana z materiałów zapewniających szczelność, co wyeliminuje eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanałów. Odprowadzane projektowanym systemem kanalizacyjnym ścieki w ilości $Q_{d_{sr}} = 244,7 \text{ m}^3/\text{d}$ kierowane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej w miejscowości Lubomyśle. W chwili obecnej przepustowość nominalna ww. obiektu wynosi $Q = 1800 \text{ m}^3/\text{d}$. Analiza uzupełnionej karty informacyjnej wykazała, że w związku z przewidywanym skanalizowaniem obszarów dotąd nieskanalizowanych, a co za tym idzie ze zwiększeniem dopływu ścieków do przedmiotowej oczyszczalni, obiekt poddany zostanie sukcesywnej rozbudowie, ukierunkowanej na zwiększenie jego przepustowości nominalnej.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d stwierdza się, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych, oraz przemieszczaniem mas ziemnych. Ponadto, źródłem emisji substancji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalnie małe.

Nie wystąpi również negatywne oddziaływanie na środowisko ze strony przedmiotowej inwestycji w zakresie emisji hałasu. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić w fazie realizacji inwestycji. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, ze względu na charakter i technologię planowanej inwestycji (uzbrojenia podziemne), nie będzie następowała emisja hałasu do środowiska.

W związku z powyższym, odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b ww. ustawy stwierdzono, iż w fazie eksploatacji przedmiotowa inwestycja liniowa nie będzie źródłem emisji; nie będzie dochodzić do kumulowania się oddziaływań pochodzących z projektowanej kanalizacji z innymi oddziaływaniami.

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy, dotyczącymi ryzyka wystąpienia poważnej awarii należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

W oparciu o zapisy karty informacyjnej ustalono, że na terenie projektowanej inwestycji nie występują obszary stref ochronnych ujęć wód podziemnych, obszary wodno-błotne oraz obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Obszar Goplańsko-Kujawski”, dla którego nie ma obecnie obowiązujących zakazów. W odległości ok. 3 km od miejsca realizacji inwestycji znajduje się obszar Natura 2000 PLB300002 „Dolina Środkowej Warty”. Analiza karty informacyjnej przedsięwzięcia wykazała, że projektowana kanalizacja zostanie ułożona w ciągach komunikacyjnych dróg gminnych, powiatowych i na terenach prywatnych. Po ułożeniu przewodów zajęte na czas budowy nawierzchnie zostaną przywrócone do stanu pierwotnego, w związku z czym nie zmieni się dotychczasowy sposób użytkowania terenu. Ponadto, w związku z realizacją inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

Biorąc powyższe pod uwagę nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został

wyznaczony ww. obszar Natura 2000, ani też pogorszenia integralności tego obszaru lub jego powiązania z innymi obszarami.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności rodzaj i skalę przedsięwzięcia, zakres robót związanych z jego realizacją, emisję zanieczyszczeń i występowanie innych uciążliwości, związanych z eksploatacją przedsięwzięcia, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego postanowiono jak w osnowie.


Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia o wydanym postanowieniu.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Poznaniu
/.../
Jolanta Ratajczak

*Obwieszczenie zostało umieszczone
na tablicy ogłoszeń od dn. 09-24-09-2011 r.*

Młodszy referent
mgr inż.  Albanowska