Gm. SLESIN woj. koniñskie/

PVC — kolektor sanitarny grawitacyjny

PE — kolektor sanitarny tłoczny

BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI ROLWOD–PLUS 62–513 BRZEŹNO, UL.LEŚNA 21A		
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
Temat	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goranin, gm. Ślesin	
Mapa sytuacyjno – wysokościowa		
Inwestor	Gmina Ślesin ul. Kleczewska 15, 62–561 Ślesin	
Skala 1:1000		Rys. nr 5
Projektant:	mgr inż. Jan Chajdasz	Nr uprawnień GP7342/180/94
Data:	Luty 2017	

powiat: koniński
jednostka ewidencyjna: 301012_5, ŚLESIN
obręb ewidencyjny: **0006, GORANIN**
0016, LUBOMYŚLE
nazwa miejscowości: LUBOMYŚLE, GORANIN

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:1000

Data opracowania mapy:		31-08-2016
Nazwa układu współrzędnych	poziomych płaskich	1965/4
	układ wysokości	Kronsztadt 60
Sekcja mapy zasadniczej		424.233.022
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		DZ.6060.2828.2016
Oznaczenie granic obszaru, który był aktualizowany		
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń dotyczących służebności gruntowych ujawnionych w księgach wieczystych.



USŁUGI GEODEZYJNE
Roman Janczak
62-580 Grodziec, ul. Szkolna 13
tel. 63 248 53 35, 691 777 911
NIP 665-105-23-37, Regon 310220150
e-mail: roman.janczak@wp.pl
GEODETA UPRAWNIONY
Roman Janczak
Uprawnienia Nr 16420

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA KONIŃSKI
P.3010.
(identyfikator ewidencyjny materiału zasobu-operatu technicznego)
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)
2016 -10- 05
Z up. STAROSTY
(imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)
Teresa Jaśniak
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Kolektor S-3
PVC@200mm
L=62m
-3m
5%
-51m
Kolektor tłoczny T-2
PE@90mm
L=511m
Kolektor tłoczny T-1
PE@90mm
L=163m
Kolektor S-2
PVC@200mm
L=118m
Kolektor S-1
PVC@200mm
L=138m

S21 t. 98,60 d. 96,60
S20 t. 98,70 d. 96,34
S19 t. 98,60 d. 96,15
S18 t. 98,40 d. 95,84
SR-2 t. 97,50 d. 95,60
S15 t. 97,50 d. 95,57
S14 t. 97,50 d. 95,48
S13 t. 97,90 d. 95,22
S12 t. 98,20 d. 94,92
S11 t. 97,90 d. 94,65
S1 t. 98,00 d. 94,71
S2 t. 98,10 d. 94,96
S3 t. 98,20 d. 95,12

Przewiert - rura stal. osłon. Ø219/6mm L=5,0m
Przewiert - rura stal. osłon. Ø279/7mm L=6,0m
2x Przewiert - rura stal. osłon. Ø279/7mm L=6,0m
Przewiert - rura stal. osłon. Ø219/6mm L=6,0m
WLZ - kabel YDY 4x1mm2
PVC@90mm L=8,0 m

Przepompownia ścieków P1
Rz. terenu 97,80
Rz. wlotu Kol.S-1 - 94,44, Kol.S-2 - 94,45
Rz. wylotu 96,00

Obręb: Lubomyśle