



BZP.271.3. PN.2018

Ślesin 29.03.2018 r.

Do uczestników postępowania:

Dotyczy: postępowania o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: *Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Goranin*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), informuję, iż w dniu 26.03.2018 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które brzmią następująco:

Pytanie 1:

Po przeanalizowaniu SIWZ zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia:

W załączonej dokumentacji brak jest profilu podłużnego kanalizacji tłocznej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o powyższy profil.

Odpowiedź:


Zamawiający uzupełnia do dokumentacji profile podłużne kanalizacji tłocznej

Pytanie 2:

Zarówno w dokumentacji technicznej jak i w przedmiarze robót brak jest studni czyszczakowych na odcinku kanalizacji tłocznej. Prosimy o potwierdzenie, że na kanalizacji tłocznej nie występują studnie czyszczakowe.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że na kanalizacji tłocznej nie występują studnie czyszczakowe.

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Zaborowski