
w Ø225 PE 100 RC SDR11
wykonana przewiertem sterowanym
l=152,47m
rura osłonowa Ø450 PE 100 RC SDR11
wykonana przewiertem sterowanym
l=143,65m
S wz 85,20 02 83,50 Ø1200 82,50
studnia z zaworem odpowietrzającym
w Ø110 PE 100 RC SDR11
l=3,55m
W w 85,40 08 76,00
W w 83,30 07 75,00
W w 83,30 06 75,00
W w 83,30 05 75,00
W w 84,45 04 76,00
w Ø32 PE 100 RC SDR11
l=6,60m
W w 84,60 02A 82,90
S wz 84,70 01 83,00 Ø1200 82,00
studnia z zaworem odpowietrzającym
w Ø32 PE 100 RC SDR11
l=6,56m
W w 09A 85,20 83,40
w Ø225 PE 100 RC SDR11
wykonana przewiertem sterowanym
l=70,61m
W w 09 85,20 83,40
W w 10 84,80 82,90
W w 03 84,80 83,10
W w 02 84,90 83,20
w Ø160 PE 100 RC SDR11
l=3,00m
w Ø160 PE 100 RC SDR11
l=5,80m
W w 86,00 01 84,30 W
W ks 85,18 01 83,60 W
W ks 85,18 02 83,90 W
rura osłonowa Ø450 PE 100 RC SDR11
l=56,61m
w Ø226 PE 100 RC SDR11
l=58,72m
w Ø225 PE 100 RC SDR11
l=8,11m
W w 85,10 11 82,90 W
W w 85,10 12 82,90 W
W ks 83,30 07 75,00 W
W ks 83,30 08 75,00 W
W ks 84,90 06 75,00 W
W ks 84,90 05 75,00 W
S ksz 84,90 02 83,20 01 Ø1200
studnia z zaworem odpowietrzająco - napowietrzającym
S ks 85,18 01 82,00 Ø1000
ks Ø315 PVC SN12
l=8,96m; i=0,50%
P ks 85,18 01 81,95 do 79,00 Ø4000
ks tłoczna Ø110 PE 100 RC SDR11
wykonana przewiertem sterowanym
l=32,45m
ks tłoczna Ø110 PE 100 RC SDR11
wykonana przewiertem sterowanym
l=34,21m
S ksp 84,70 06 83,40 82,96 Ø425
ks Ø160 PVC SN12
l=3,20m; i=1,50%
S ks 84,00 03 82,90 Ø1000
w Ø225 PE 100 RC SDR11
l=48,83m
ks Ø200 PVC SN12
l=2,66m; i=1,00%
P lok 84,00 01 82,87 81,87 Ø1000
W w 13A 85,60 84,00
w Ø40 PE 100 RC SDR11
l=43,39m
ks Ø160 PVC SN12
l=27,95m; i=1,60%
W w 13 83,90 82,20
ks Ø160 PVC SN12
l=6,36m; i=9,99%
S ksp 85,62 08 84,63 Ø425
S ksp 85,25 07 84,00 Ø425
W ks 83,30 09 75,00
w Ø225 PE 100 RC SDR11
wykonana przewiertem sterowanym
l=18,30m
ks tłoczna Ø110 PE 100 RC SDR11
wykonana przewiertem sterowanym
l=141,30m
rura osłonowa Ø450 PE 100 RC SDR11
wykonana przewiertem sterowanym
l=138,32m
W ks 84,50 03 76,00 W
W ks 84,50 04 76,00 W
rura osłonowa Ø450 PE 100 RC SDR11
wykonana przewiertem sterowanym
l=145,50m
ks tłoczna Ø110 PE 100 RC SDR11
wykonana przewiertem sterowanym
l=148,48m
W w 15 84,22 82,50
w Ø225 PE 100 RC SDR11
wykonana przewiertem sterowanym
l=72,52m
wymiana pierścienia i włazu na właz ryglowany
S ks 85,34 02 84,06 Ø1000
studnia z włazem ryglowanym
ks tłoczna Ø63 PE 100 RC SDR11
wykonana przewiertem sterowanym
l=132,86m
ks tłoczna Ø110 PE 100 RC SDR11
wykonana przewiertem sterowanym
l=120,34m
ks tłoczna Ø110 PE 100 RC SDR11
wykonana przewiertem sterowanym
l=123,45m
S ksp 84,60 05 83,30 Ø425
ks Ø200 PVC SN12
l=8,00m; i=1,00%
S ksp 84,50 04 83,22 Ø425
ks Ø200 PVC SN12
l=8,00m; i=1,00%
S ksp 84,30 03 83,14 Ø425
ks Ø200 PVC SN12
l=8,00m; i=1,00%
S ksz 84,30 03 82,60 01 Ø1200
studnia z zaworem odpowietrzająco - napowietrzającym
S ksz 84,00 04 81,30 Ø1200
studnia z zaworem odpowietrzająco - napowietrzającym
ks tłoczna Ø110 PE 100 RC SDR11
l=21,68m
ks tłoczna Ø110 PE 100 RC SDR11
l=10,91m
W w 16 84,16 82,46 11
ks Ø200 PVC SN12
l=10,39m; i=1,00%
W w 16 84,16 82,46 12
W w 14 84,16 82,00
S ks 84,00 01 83,01 Ø425
ks Ø200 PVC SN12
l=4,57m; i=1,00%
S ksp 84,20 02 83,06 Ø425
1152
Jez. Ślesińskie
Wp
233/1
Wp
Jez. Mikorzyńskie
Napoleona
Ślesin – obszar wiejski
miasto
granica ewidencyjna działek objętych wnioskiem
rura osł. Ø450 PE 100 RC SDR11 l=59,22m
RURA OSŁONOWA NA SIECI WODOCIĄGOWEJ
rura osł. Ø450 PE 100 RC SDR11 l=145,50m
RURA OSŁONOWA NA KANALIZACJI SANITARNEJ
ks Ø160 PVC SN12 l=3,20m; i=1,50%
PRZYŁ. KANALIZACJI SANITARNEJ GRAW.
ks Ø315 PVC SN12 l=7,88m; i=0,50%
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAW.
ks tłoczna Ø63 PE 100 RC SDR11 l=132,86m
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁ.
ks tłoczna Ø110 PE 100 RC SDR11 l=120,24m
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁ.
KOMORA PRZEWIERTOWA
planowane urzadzenie wodne
ZASUWA NA SIECI WODOCIĄGOWEJ
ks 01 P lok Ø1000 LOKALNA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW
ksp 01 S Ø425 STUDNIA REWIZYJNA KANALIZACJI SANITARNEJ
ksz 01 S Ø1200 STUDNIA ZAWOROWA NA KANALIZACJI SANITARNEJ
wz 01 S Ø1200 STUDNIA ZAWOROWA NA SIECI WODOCIĄGOWEJ
ks 01 S Ø1000 STUDNIA REWIZYJNA KANALIZACJI SANITARNEJ
ks 01 P Ø4000 GŁÓWNA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW
zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód
POŁĄCZENIE Z ISTNIEJĄCYM WODOCIĄGIEM
HYDRANT NADZIEMNY
ZASUWA NA PRZYŁĄCZU WODOCIĄGOWYM
LIKWIDACJA IST.SIECI WODOCIĄGOWEJ I ST. SIECI KANALIZACJI SAN.
GRANICA EWIDENCYJNA DZIAŁEK OBJĘTYCH WNIOSKIEM
w Ø225 PE 100 RC PN16 SDR11 l=43,58m SIEĆ WODOCIĄGOWA
w Ø40 PE 100 RC PN16 SDR11 l=45,38m PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE
Podświadcza się, że niniejszy dokument został zrealizowany w odniesieniu przez geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA KONIŃSKI
P.3010. 2019 3055
(identyfikator ewidencyjny operatu technicznego)
2019-02-21
(data wydania operatu technicznego)
Z up. STAROSTY
Zofia Szymańska
(pieczęć, imię i nazwisko pracownika)
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: Z.40600.2680.2019
Nazwa układu współrzędnych: prostokątnych płaskich
Układ wysokości: Kronsztadt 60
Nazwa miejscowości: Ślesin
Jednostka ewidencyjna: identyfikator 301012_4, nazwa Ślesin-Miasto; identyfikator 301012_5, nazwa Ślesin -Obszar Wiejski
Obręb ewidencyjny: identyfikator 0001, nazwa Ślesin; identyfikator 0018, nazwa Mikorzyn
Skala mapy: 1 : 500
Sekcja: 6.176.23.04.3.3, 3.4
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji: - - - - - - - -
Informacja o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, działalnościach w granicach projektowanej inwestycji
Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obrzeży służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księdze wieczystej
Data opracowania mapy: 13.08.2019
HANDLOWO-USŁUGOWA „MARS"
R.Karykowski K. Sobczak
62-510 Konin, ul. Chopina 9/71
NIP 665-000-07-23 REGON 310500978
tel. (063) 242-02-79
Nazwa / Imię i nazwisko wykonawcy
BOGDAN KARYKOWSKI
GEODETA UPRAWNIONY
62-561 Ślesin, Honoratka 18
tel. 606 300 231
Imię i nazwisko geodety uprawnionego który opracował mapę
POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM
DOM-BUD
Dominik Bielecki
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO
ul. Kaczorowskiego 10A/6
64-800 Chodzież
tel. 660 673 212
PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ŚLESINIE
P.B.
ADRES: ul. Napoleona w Ślesinie
INWESTOR: GMINA ŚLESIN, ul. Kleczewska 15, 62 - 561 Ślesin
TEMAT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BRANŻA: wod - kan
DATA: IX 2019
FUNKCJA: IMIĘ I NAZWISKO: PROJEKTANT: mgr inż. Dominik Bielecki WKP/0396/PWOS/17
PODPIS
SKALA: 1:500
NR RYSUNKU: 1