

Ślesin , dnia 12.04.2011r.

Decyzja

Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt 2 art.75 ust. 1 pkt. 4 , art. 84 oraz 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.),oraz § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu a także Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Koninie ustalono, że postępowanie w sprawie przedmiotowej inwestycji nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Orzekam

- 1) Realizacje przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko**
- 2) Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje art. 63 ust. 1 ustawy**
- 3) Karta informacyjna stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach**

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 03.02.2011 r. Pan Dariusz Rogowski-Zespół Projektowania ul. Tuwima 1 , 62-530 Kazimierz Biskupi zwrócił się do tutejszego urzędu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości : Konstantynowo, Kijowskie Nowiny, Szyszyńskie Holendry, Szyszyn, Kijowiec- gmina Ślesin. Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z

kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397).

W postępowaniu wzięto pod uwagę uwarunkowania wymienione w karcie informacyjnej oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano : skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych oraz usytuowanie przedsięwzięcia na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym(kolektory grawitacyjne: D-200mm, 2167 mb, D -166 mm, 1551 mb; rurociągi tłoczne: PEHD 100 mm-847 mb, PEHD 63 mm-328 mb) z czterema przepompowniami ścieków. W ciągu sieci grawitacyjnej zbudowane zostaną studzienki z tworzywa sztucznego Ø 425 mm i kręgów betonowych Ø 1200 mm. Na powierzchni ziemi umiejscowione zostaną włazy studzienek rewizyjnych i przepompowni ścieków, pozostałe elementy sieci położone zostaną na głębokości 1,2 – 4,0 m. Projektowane przepompownie ścieków i rurociągi tłoczne transportować będą ścieki bytowe do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szyszyn, które następnie istniejącymi rurociągami odpływać będą do istniejącej oczyszczalni ścieków w Ślesinie. Woda zużywana do płukania sieci odprowadzana będzie do oczyszczalni ścieków.

Inwestycja zlokalizowana będzie głównie w pasie drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej z odcinkami kanalizacji (przykanalikami) położonymi na terenach prywatnych. Po ułożeniu sieci nawierzchnia zostanie przywrócona do stanu pierwotnego. Odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko należy uznać , że wielkość i złożoność oddziaływania planowanej inwestycji są znikome. Na etapie eksploatacji inwestycja nie będzie źródłem zanieczyszczeń wód , nie będzie powodowała emisji substancji do powietrza . Eksploatacja przedsięwzięcia, ze względu na charakter i technologię , nie będzie powodowała emisji hałasu do środowiska. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. Ustawy należy stwierdzić, iż inwestycja w fazie eksploatacji nie będzie powodowała do kumulowania się oddziaływań na terenie realizacji. Faza budowy wiązać się będzie z powstawaniem odpadów , które będą selektywnie gromadzone, zabezpieczane oraz przekazywane właściwym podmiotom. W ramach rozwiązań chroniących środowisko przewidziano zastosowanie materiałów gwarantujących szczelność przed eksfiltracją ścieków do gruntu.

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. Ustawy stwierdzono, że eksploatacja przedsięwzięcia nie wiąże się z nadmiernym wykorzystywaniem zasobów naturalnych i ryzykiem poważnej awarii.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustalono, że inwestycja zlokalizowana jest częściowo na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie „Obszar Goplański- Kujawski”, dla którego nie ma obecnie obowiązujących zakazów. Ponadto, w odległości około 4 km od planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest obszar Natura 2000 PLH040007 Jezioro Gopło oraz Obszar Natura 2000 PLB040004 Ostoja Nadgoplańska. Biorąc pod uwagę, że sieć kanalizacyjna prowadzona będzie głównie w pasie drogi gminnej oraz na obszarach rolnych, nie przewiduje się jej negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, w szczególności na w/w obszary Natura 2000, integralność w/w obszarów lub ich powiązanie z innymi obszarami.

Po analizie całości zgromadzonego materiału, oraz po rozpatrzeniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie stwierdzających brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, orzeczono jak w sentencji.

Integralną część niniejszej decyzji stanowi załącznik w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy



z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Ślesin
Sławomir Królik
Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

- 1.RDOŚ w Poznaniu
- 2.PPIS w Koninie
- 3.Zespół Projektowy Dariusz Rogowski, Posada ul. Tuwima 1
- 4.strony wg art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego

Do wiadomości:

1. aa